令和6年9月分水質検査結果

検査項目		浄水省略不可能項目			
採水日		9月29日			
採水場所		千ヶ滝調整池	西区調整池	追分調整池	清滿調整池
気温	℃	28.0	25.0	25.0	25.0
水温	℃	10.5	13.0	12.5	12.5
残留塩素	mg/ℓ	0.20	0.26	0.18	0.32
一般細菌	コ／mℓ	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/ℓ	5.9	60.1	40.2	2.7
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/ℓ	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ｐＨ値	ｐＨ	6.7	6.8	6.7	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.05	<0.05	<0.05	0.07

クリプトスポリジウム指標菌検査

採水日		9月29日
採水場所		新滝水源地
気温	℃	28.0
水温	℃	13.0
嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)		不検出
大腸菌	MPN/100ｍｌ	0.0
蒸発残留物	mg/ℓ	511